

## **Erklæring vedrørende vekselrettere til installasjon hos kunder med produksjonsanlegg**

Hemsil Nett baserer seg på REN-blad 0342, som beskriver tekniske krav for anlegget. Vekselretteren skal stilles inn etter standardinnstillinger for VDE-AR-N 4105:2011-08. Nettmeldingsskjemaet i Elsmart presiserer utvalgte krav for normen. Som ein bekreftelse på at vekselretteren kan stilles inn etter rett norm, kreves sertifisering fra leverandøren.

Det er p.t. ingen egen tilknytningsavtale for forbrukerkunder med produksjonsanlegg. Hemsedal Energi sin standard tilknytningsavtale er også gjeldende for plusskunder.

Underskrift på dette dokumentet bekrefter at den/dei aktuelle vekselretter(ne) som installeres i anlegget stilles inn i henhold til standardinnstillinger i VDE-AR-N 4105:2011-08 og at påkrevde vedlegg er lagt ved nettmeldingen.

Merking i installasjon utføres iht. NEK400:2014 av ansvarlig installatør.

Dersom driftsmessige forhold gjør det nødvendig, har Hemsil Nett rett til å koble anlegget fra nettet.

Elektroinstallatør

PV-systemleverandør

.....  
Blokkbokstaver

.....  
Blokkbokstaver

.....  
Underskrift

.....  
Underskrift